

Opprettet: 2023-02.13

Revidert: 2026-09.03

TECE - FDV_09-FDV

Produktbeskrivelse

Her er oversettelsen til norsk:

Pex-rør:

5-lags rør med innerør av PE-Xa og ytterør av PE.

Utskiftbart i henhold til NT VVS 129.

Typegodkjent av KIWA, TG 10400.

Sintef testmetode for beskyttelsesrør nr. 1.

Alupex-rør:

Formstabilt 5-lags rør for tappevann- og varmesystemer i henhold til EN ISO 21003.

Alupex-røret består av innerør i PE-RT (rør på rull) eller PE-Xc (rette lengder), aluminium og ytre lag av PE-RT.

Tekniske data:

- Maks. kontinuerlig driftstemperatur: 70°C
- Maks. kortvarig temperatur: 95°C
- Maks. driftstrykk: 10 bar
- Teknisk levetid: 50 år

Produktutvalget i TECElogo Push-fit rørsystem inkluderer:

Pex-rør i rør:

- 16 x 2,0 mm / 25 mm

Alupex-rør:

- Rør: 16x2,0 / 20x2,25 mm / 25x2,5 mm / 32x3,0 mm / 40x4,0 mm / 50x4,5 mm / 63x5,0 mm
- Rør i rør: 16, 20, 25 og 32 mm
- Rør med 9 mm, 13 mm og 20 mm forhåndsisolasjon: 16, 20, 25 og 32 mm
- Rør i rør med 9 mm, 13 mm og 20 mm forhåndsisolasjon: 16, 20, 25 og 32 mm

PUSH-instikkskoblinger, fordelere, overganger, ventiler og koblinger laget av PPSU, DZR avsinkingsbestandig messing, rødgoods eller silikonbronse.

Veggbokser, bøyningfester, monterings- og festedetaljer av resirkulerbar plast.

Fordelerskap i stål med gjennomføringsmuffer.



Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter:

Ved behov for rengjøring av utvendige synlige flater anbefales et velprøvd mildt rengjøringsmiddel av såpe.

Opprettet: 2023-02.13

Revidert: 2026-09.03

TECE - FDV_09-FDV

Ettersyn/Kontroll:

Eventuelt fordelerskap skal være utstyrt med et dreneringsrør og en dreneringsveggbrikke i et rom med gulvavløp. Kontroller plasseringen av veggbrikken slik at den ikke blir tildekket.

Funksjonstest systemets avstengingsventiler.

Kontroller installasjonens trykk og temperatur.

Utarbeid en trykktestprotokoll.

Vedlikehold instruks og -intervall:

Systemet er i utgangspunktet vedlikeholdsfritt, men det anbefales en visuell kontroll hver sjette måned av synlige rørkoblinger og fordelere.

- Systemets avstengingsventiler skal være lett tilgjengelige og beveges minst én gang i året.

- Ved lekkasje på et vannrør vil lekkasjevannet ledes til innsiden av fordelerskapet. Fordeleren kan også monteres uten skap, direkte mot vegg, men da skal rommet være utstyrt med gulvavløp. Ved eventuell lekkasje skal hovedventil eller avstengingsventiler stenges.

- Kontroller regelmessig installasjonens trykk og temperatur.

- Ved eventuell inngrep i installasjonen skal monteringsanvisninger fra TECE følges, og eventuelle ekstra produkter skal være testet og godkjent av TECE som systemprodukt.

Driftstekniske opplysninger

Garanti og vilkår:

Tece Norge AS leverer i henhold til FL-VA/VVS/KJØLING 2023.

Produktet skal kun benyttes til sitt tiltenkte formål. Ingen elementer må utsettes for unormale ytre påkjenninger. Garantien gjelder kun dersom anbefalingene i dette FDV-dokumentet er etterfulgt.

Ved feil eller mangler, som ønskes utbedret på garantien, skal henvendelsen rettes til TECE Norge før utbedringen foretas. Er feil eller mangler utbedret eller forsøkt utbedret av andre uten skriftlig avtale, bortfaller garantien.

Renholdsvennlighet:

Krever ingen rengjøring

Øvrige opplysninger:

Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra Tece Norge AS, www.tece.no

Opprettet: 2023-02.13

Revidert: 2026-09.03

TECE - FDV_09-FDV

Følgende varenummer inngår i systemet

1396123 1396132 1396145 1396146 1396258 1396259 1399606 1399607 1399608 1399609 1399610 1399611
1399612 1399613 1399636 1399638 1509676 1509781 3428403 3485156 3485158 5012566 5115194 5115267
5115268 5115269 5115271 5115514 5115515 5115525 5115542 5115544 5115549 5115555 5115601 5115615
5115616 5115617 5115625 5115654 5115702 5115703 5115704 5115705 5115722 5115723 5116010 5116047
5116063 5116094 5116106 5116113 5116122 5116126 5116169 5116186 5116204 5116205 5116207 5116215
5116216 5116217 5116238 5116239 5116242 5116271 5116272 5116273 5116274 5116275 5116276 5116281
5116285 5116286 5116287 5116289 5116317 5116318 5116319 5116333 5116404 5116405 5116406 5116407
5116408 5116415 5116416 5116417 5116418 5116423 5116424 5116425 5116437 5116441 5116442 5116443
5116444 5116445 5116446 5116447 5116448 5116452 5116453 5116456 5116457 5116458 5116459 5116461
5116462 5116463 5116464 5116466 5116467 5116468 5116469 5116471 5116472 5116473 5116474 5116475
5116476 5116477 5116482 5116483 5116484 5116485 5116486 5116487 5116488 5116489 5116491 5116492
5116493 5116494 5116495 5116496 5116497 5116498 5116499 5116505 5116517 5116518 5116519 5116521
5116522 5116525 5116526 5116529 5116531 5116532 5116536 5116537 5116538 5116539 5116541 5116552
5116554 5116555 5116556 5116558 5116561 5116562 5116564 5116565 5116566 5116567 5116571 5116572
5116588 5116589 5116591 5116592 5116594 5116595 5116604 5116605 5116606 5116611 5116612 5116615
5116616 5116617 5116618 5116619 5116622 5116625 5116626 5116627 5116634 5116635 5116644 5116645
5116646 5116647 5116648 6116963 8375308 8375311 8375387 8375388 8760010 8760103 8760125 8760132
8760140 8760150 8760416 8760420 8760425 8760432 8760440 9810904 9810905

Teknisk service

Produsent/Importør:

Tece Norge AS

Snipetjernveien 4, N-1405 LANGHUS

915 03 654

post@tece.no

www.tece.no